

Håndtering av elulykker i Bane NOR - instruks

1. Hensikt og omfang

Denne instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - konsernprosedyre.

Instruksen gjelder den formelle håndtering av elulykker, varsling, registrering, oppfølging og rapportering.

2. Beskrivelse

Instruksen gjelder hendelser (ulykker/skade, tilløp eller farlige forhold) som medfører strømstøt, strømgjennomgang og/eller lysbue som kan oppstå ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.

Instruksen beskriver hvordan slike hendelser skal håndteres iht. forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

2.1. Ansvar og myndighet

Alle som arbeider i Bane NORs elektriske anlegg, er ansvarlig for å melde fra om situasjoner som under andre forutsetninger kunne medført personskader, og ulykker som medfører personskader.

Eier/driver av et elektriske anlegg er iht. FSE §8, forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF §3-4) og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL §15) ansvarlig for å snarest melde til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I Bane NOR er det normalt sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig som avklarer hvem som skal varsle DSB.

Leder har et ansvar for å påse at vedkommende får medisinsk hjelp. Leder har også ansvar for å eventuelt melde hendelsen til NAV, samt at hendelsen meldes til sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig.

2.2. Dersom ulykken er ute

Dersom det skjer en ulykke med elektrisk strøm, skal vedkommende oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart. Medisinsk hjelp er definert som fastlege, legevakt eller sykehus.

2.3. Rapportering og registrering

Ulykker skal registreres i Synergi for videre oppfølging

- Ved registrering skal potensiell konsekvens vurderes opp mot ulykken. Ved ulykker som medfører personskade (strømstøt, strømulykke o.l.) skal det registreres faktisk konsekvens
- Alvorlige ulykker skal varsles linjevei, til sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig og i tillegg meldes pr. telefon til DSB sin vakttelefon.

2.4. Oppfølging etter hendelsen

Ansvarlig enhet er iht. STY-604636 ansvarlig for at alle skader og tilløp til skader følges opp slik at man kan finne årsak og sørge for læring slik at man hindrer nye hendelser.

Når årsaken til hendelsen er vurdert iht. STY-604636 Håndtering av avvik og uønskede hendelser - konsernprosedyre og dokumentert, skal dette registreres på saken i Synergi, videre skal gjennomføres en oppfølgingssamtale med involverte parter.

2.5. Referanser og henvisninger

Dokument tittel	Ref.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)	FOR-2006-04-28-458
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg	FOR-2005-12-20-1626
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg	FOR-1998-11-06-1060
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)	FOR-2005-12-20-1626
Elsikkerhet - konsernprosedyre	STY-605227
Håndtering av avvik og uønskede hendelser – konsernprosedyre	STY-604636

3. Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
001	08.06.2026	Tydeliggjøring av krav til rapportering